Маспанова Светлана Николаевна
c=RU, st=Омская область, l=Г. ОМСК, title=Директор, o=БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 3" ГОРОДА ОМСКА, 1.2.643.100.3=120B313232373731323738343 7, 1.2.643.3.131.1.1=120C353533353032313231313531, email=buhkultura2014@mail.ru, givenName=Светлана Николаевна, sn=Маспанова, cn=Маспанова Светлана Николаевна
2025.04.15 16:54:39 +06'00'

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента культуры
Администрации города Омска
_____ О.А. Федоренко
«26» марта 2025 года

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 3» города Омска

(наименование организации)

на 2025 год

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятий	
				Реализованные мероприятия по устранению выявленных недостатков	Фактический срок реализации
III. Доступность услуг для инвалидов					
Отсутствует кнопка вызова	Установить кнопку в доступной для МГН зоне у входной группы на высоте 0,9	IV кв. 2025 года	С.Н. Маспанова, директор		
Отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации	По всему маршруту движения установить информационные указатели, обеспечивающие своевременное получение информации о месте	IV кв. 2025 года	С.Н. Маспанова, директор		

	расположения: санитарно-гигиенических помещений, лестниц, входов, выходов, в том числе эвакуационных. Установить тактильную плитку и цветовое обозначение перед началом лестницы и преград. Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм.				
Отсутствует дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	Установить у входа информационное табло с информацией об ДШИ с использованием плосковыпуклой тактильной подачи информации, звуковой, а также дублирование шрифтом Брайля (Название, сфера деятельности, время работы и т.д.) Продолжить работу по обеспечению доступности услуг для лиц с ограниченными	IV кв. 2025 года	С.Н. Маспанова, директор		

	возможностями здоровья: обеспечить навигацию, осуществлять формирование репертуара для лиц с ОВЗ по слуху и зрению. Специфика работы ДШИ не предусматривает обучение детей инвалидов по слуху и зрению, а также предоставления услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)				
Отсутствие автостоянки для инвалидов	Организовать парковку, на которой предусмотреть не менее 10% мест для стоянки автомашин инвалидов размеров 6,0х6,3м. установить знак парковки для инвалидов на высоте 1,5 м.	IV квартал 2032 года. Не входит в зону ответственности ДШИ 3. Организация парковки - согласно зоны ответственности (согласно паспорта доступности)	С.Н. Маспанова, директор		
Имеется: Помещение школы оборудованы с учетом доступности для инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья: устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов, с установленным пандусом, размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов; сопровождение		Функционирует	С.Н. Маспанова, директор		

инвалидов по зрению и с нарушением опорно-двигательного аппарата, обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при использовании услуги, оказание помощи инвалидам при преодолении барьеров при предоставлении им услуг; доступны санитарно-гигиеническое помещение, достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок					

Директор С.Н. Маспанова