



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

644043, г. Омск, ул. Интернациональная, 41.

Тел./факс: 25-65-16, E-mail: kia@ugps.omsk.su

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Советского АО г. Омска

644029, г. Омск, ул. 20-го Партсъезда, 37, тел./факс: 26-94-24

644029, г. Омск,
ул. 20-го Партсъезда, 37
кабинет № 201
(место составления акта)

«25» июля 2019
12 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 197

По адресу/адресам: 644089, г. Омск, ул. Мамина-Сибиряка, 11
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) от «19» июня 2019
№ 197, выданного заместителем главного государственного инспектора Советского АО
г. Омска по пожарному надзору Бондаренко К.В.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документная/выездная)

Бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств № 3» города Омска (сокращенное наименование: БОУ ДО «ДШИ № 3» г. Омска)
осуществляющего свою деятельность на объекте, расположенном по адресу: г. Омск,
ул. Мамина-Сибиряка, 11.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:


«11» июля 2019 года с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.; Продолжительность 2 часа.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по

«24» июля 2019 года с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин.; Продолжительность 1 час.
(нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/ 3 часа
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической
работы Советского АО г. Омска управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Омской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

И.о. директора БОУ ДО «ДШИ № 3» г. Омска Громкова В.В.  21.06.2019, 14:05
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Советского АО г. Омска по
пожарному надзору Реутова Марина Васильевна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, инициал, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выданного свидетельства)

При проведении проверки присутствовали: Исполняющий обязанности директора БОУ ДО «ДШИ № 3» г. Омска Громкова Валентина Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае их наличия) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:


- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ---
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ---
- выявлены факты невыполнения предписания органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выполнено в установленный срок законное предписание от 25.01.2018 № 2/1/1 (п. 4, п. 5), выданное территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической работы Советского АО г. Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области (срок исполнения 01.07.2019), а именно:
 1. Руководитель организации не обеспечил исправное состояние задвижки с электроприводом, установленной на трубопроводе перед насосной установкой (фактически привод электрозадвижки «клинит на закрытие» (согласно протоколу испытаний ООО «ПОЖАРНОЕ ДЕЛО» от 23.06.2016) (п. 59 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.).
 2. На путях эвакуации в коридорах, не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение (ст. 52, ст. 53, ч.2 ст. 82, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.).


Лица, ответственные за данные нарушения – БОУ ДО «ДШИ № 3» г. Омска

- нарушений не выявлено: ---

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена


(заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 25.07.2019 № 197/1/1

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Советского АО г. Омска по пожарному надзору


М.В. Реутова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Исполняющий обязанности директора БОУ ДО «ДШИ № 3» г. Омска Громкова Валентина Викторовна

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

«25» июля 2019

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом
проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
41, ул. Интернациональная, г. Омск, 644099,
Тел./факс: 25-65-16, E-mail: kia@ugps.omsk.su
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Советского АО г. Омска
644029, г. Омск, ул. 20-го Партсъезда, 37, а/я № 427, тел./факс: 26-94-24

ПРОТОКОЛ № 227
об административном правонарушении

« 25 » июля 2019 г.

г. Омск, ул. 20 Партсъезда, 37
место составления: город, село, район

Я, государственный инспектор САО г. Омска по пожарному надзору Реутова Марина Васильевна
руководствуясь ст. ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях составил настоящий
протокол в том, что в действиях (бездействии) юридического лица:

1. Полное название юридического лица Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 3» города Омска
2. Юридический адрес, тел. (факс) 644089, г. Омск, ул. Мамина-Сибиряка, 11
3. ИНН 5501023985
4. Номер регистрационного свидетельства 1025500531770 дата регистрации 15.12.1990
5. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по
Омской области
6. Наименование обслуживающего банка и реквизиты расчетного счета в банке ГРКЦ ГУ Банка России по Омской
области, л/с 918020038, БИК 045209001, р/с 40701810400003001116
7. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица Громкова Валентина Викторовна
8. Занимаемая должность законный представитель юридического лица (исполняющий обязанности директора)
9. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя приказ № 24 от 17.06.2019
название документа, удостоверяющего служебное положение, серия, номер, кем выдан, дата выдачи
10. Документ, удостоверяющий личность законного представителя паспорт серия 5216 № 600020 выдан отделом
№ 2 УФМС России по Омской области в ЦАО г. Омска 28.11.2016
название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи
11. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда привлекалось по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
постановлением ТОНДиПР САО г. Омска от 06.02.2018 № 3. Постановление вступило в законную силу
16.02.2018 года.

установил нарушения/невыполнение «11» июля 2019 года в 13 час. 00 мин. по адресу: г. Омск, ул. Мамина-Сибиряка, 11
в помещениях БОУ ДО «ДШИ № 3» выявлен факт невыполнения положений ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также выявлен факт совершения административного правонарушения,
предусмотренного частью 13 ст. 19.5 КоАП РФ - не выполнение в установленный срок законного предписания органа,
осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в
сфере образования.

(указываются время, адрес, место совершения нарушения; законодательные и (или) нормативные акты,
требования которых нарушены)

установил нарушения/невыполнение, а именно:

не выполнено в установленный срок законное предписание № 2/1/1 от 25.01.2018 (п.п. № 4, № 5), выданное ТОНД и
ПР САО г. Омска УНД и ПР ГУ МЧС России по Омской области (срок исполнения 01.07.2019), а именно:

1. Руководитель организации не обеспечил исправное состояние задвижки с электроприводом, установленной на
трубопроводе перед насосной установкой (фактически привод электрозадвижки «клинит на закрытие» (согласно
протоколу испытаний ООО «ПОЖАРНОЕ ДЕЛО» от 23.06.2016) (п. 59 Правил противопожарного режима в РФ,
утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.).
2. На путях эвакуации в коридорах, не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение (ст. 52, ст. 53, ч.2 ст.
82, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные
постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.).

(существо нарушения или невыполнения, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

за что предусмотрена административная ответственность частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.

*Законному представителю юридического лица Громковой Валентине Викторовне

фамилия, инициалы

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 25.1, 25.4 КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе: знакомиться со всеми материалами дела; давать объяснения; представлять доказательства; заявлять ходатайства и отводы; в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход рассмотрения дела об административном правонарушении пользоваться юридической помощью защитника; участвовать в рассмотрении административного дела; не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется Федеральным законом.

подпись

* Свидетелям, потерпевшим:

1. _____

фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: _____

2. _____

фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: _____

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.2, 25.6 .Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

подпись

фамилия, инициалы

подпись

фамилия, инициалы

* Указанным лицам, не владеющим языком, на котором ведется производство по делу об административном правонарушении, разъяснять права, предусмотренные статьей 24.2 КоАП РФ.

Будет дополнительно уточнено повесткой мирового суда в Советском судебном районе г. Омска.

В случае неявки в вышеуказанные сроки, дело об административном правонарушении будет рассмотрено без участия законного представителя юридического лица БОУ ДО «ДШИ № 3».

Со временем и местом рассмотрения административного дела ознакомлен:

« 25 » июля 2019 г.

подпись

фамилия, инициалы

Объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого составлен протокол:

подпись, дата

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

наличие вещественных доказательств по делу,
отметка при доставлении законного представителя для составления протокола: должность и звание
доставившего, куда доставлен и т. д.

К протоколу прилагается: _____

перечень прилагаемых документов, в том числе объяснения лица, в отношении которого ведется
производство по делу, показания потерпевшего и свидетелей, заключение эксперта, иные документы,
вещественные доказательства с указанием наименований,
их идентификационных признаков количество, стоимость, их место нахождение

подпись законного представителя
юридического лица

фамилия, инициалы

подпись лица,
составившего протокол

Реутова М.В.
фамилия, инициалы

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

Копию протокола получил: _____

подпись законного представителя
юридического лица

фамилия, инициалы

Протокол и материалы переданы на рассмотрение _____

фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда

и его адрес; наименование и адрес уполномоченного органа,

должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес

дата, подпись

фамилия, инициалы принявшего протокол

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности и

профилактической работы Советского АО г. Омска

(указывается наименование территориального органа ГПН и его подробный адрес места нахождения)

644029, г. Омск, ул. 20-го Партсъезда, 37 Тел./факс: 26-94-24

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227

о прекращении производства по делу об административном правонарушении

«25» июля 2019 г.

(дата рассмотрения дела)

ТОНД и ПР CAO г. Омска

указывается подробный адрес и место

644029, г. Омск,

рассмотрения административного дела

ул. 20-го Партсъезда, 37 каб. 202

Я, Главный государственный инспектор Советского АО г. Омска по пожарному надзору Юров Игорь Евгеньевич

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев протокол об административном правонарушении от 25.07.2019 № _____, составленный государственным инспектором Советского АО г. Омска по пожарному надзору Реутовой Мариной Васильевной, и материалы административного дела в отношении Бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3» г. Омска (далее – БОУ ДО «ДШИ № 3» г. Омска)

(полное наименование юридического лица)

Юридический адрес: 644089, г. Омск, ул. Мамина-Сибиряка, 11

тел. (факс): 64-32-56

Фактический адрес: 644089, г. Омск, ул. Мамина-Сибиряка, 11

тел. (факс): 64-32-56

Зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области, ОГРН 1025500531770 дата регистрации 15.12.1990, ИНН 5501023985

(орган зарегистрировавший юр.лицо, дата регистрации, № регистрационного свидетельства, ИНН, ОГРН, КПП)

Обслуживается в банке РКЦ ГУ Банка России по Омской области, л/с 918020038; БИК 045209001; р/с 40701810400003001116

Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: привлекалось по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ постановлением территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Советского АО г. Омска от 06.02.2018 № 3. Постановление вступило в законную силу 16.02.2018 года.

(дата, номер постановления, часть и статья КоАП РФ, сумма наложенного штрафа, сведения об исполнении постановления, либо не привлекалось)

Сведения о законном представителе юридического лица:

Фамилия, Имя, Отчество Громкова Валентина Викторовна

Должность исполняющий обязанности директора

Документ, удостоверяющий личность паспорт серия 5216 № 600020 выдан отделом № 2 УФМС России по Омской области в ЦАО г. Омска 28.11.2016

Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица приказ № 24 от 17.06.2019

При рассмотрении административного дела установлены следующие обстоятельства:

«11» июля 2019 года в 13 час. 00 мин. по адресу: г. Омск, ул. Мамина-Сибиряка, 11 в помещениях БОУ ДО «ДШИ № 3» г. Омска выявлен факт невыполнения положений ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также выявлен факт совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 13 ст. 19.5 КоАП РФ не выполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере образования.

не выполнено в установленный срок законное предписание № 2\1\1 от 25.01.2018 (п.п. № 4, № 5), выданное ТОНД и ПР САО г. Омска УНД и ПР ГУ МЧС России по Омской области (срок исполнения 01.07.2019), а именно:

1. Руководитель организации не обеспечил исправное состояние задвижки с электроприводом, установленной на трубопроводе перед насосной установкой (фактически привод электрозадвижки «клинит на закрытие» (согласно протоколу испытаний ООО «ПОЖАРНОЕ ДЕЛО» от 23.06.2016) (п. 59 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.).
2. На путях эвакуации в коридорах, не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение (ст. 52, ст. 53, ч.2 ст. 82, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.).

Таким образом, в действиях (бездействиях) юридического лица БОУ ДО «ДШИ № 3» г. Омска усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В силу ст. 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В соответствии с частями 1 и 4 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Неустраняемые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

В соответствии с частью 4 статьи 24.5 КоАП РФ в случае, если во время производства по делу об административном правонарушении будет установлено, что руководителем бюджетного учреждения вносилось или направлялось в соответствии с порядком и сроками составления проекта соответствующего местного бюджета предложение о выделении бюджетных ассигнований на осуществление соответствующих полномочий органа местного самоуправления, выполнение бюджетным учреждением соответствующих уставных задач и при этом бюджетные средства на указанные цели не выделялись, производство по делу об административном правонарушении в отношении указанных должностных лиц и бюджетных учреждений подлежит прекращению.

Как следует из материалов дела, финансирование юридического лица БОУ ДО «ДШИ № 3» г. Омска осуществляется его учредителем – департаментом культуры администрации города Омска. Из 5 нарушений требований пожарной безопасности предложенных к устранению было

исполнено 3 нарушения. По двум не исполненным пунктам предписания выполнена рабочая документация (проекты). На устранение указанных нарушений израсходовано порядка 570 000 (пятьсот семьдесят тысяч) рублей, что подтверждается локальными сметными расчетами и актами выполненных работ. На выполнение двух оставшихся пунктов, согласно локальному сметному расчету, требуется 1 573 844 (один миллион пятьсот семьдесят три тысячи восемьсот сорок четыре) рубля. Также БОУ ДО «ДШИ № 3» г. Омска неоднократно обращалось в департамент культуры администрации г. Омска с заявлением о выделении денежных средств для выполнения предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

Данные документы подтверждают, что юридическим лицом БОУ ДО «ДШИ № 3» г. Омска предприняты все зависящие от него меры по недопущению административного правонарушения, связанного с неисполнением предписания в установленные сроки.

В силу ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при отсутствии состава административного правонарушения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24.5, 23.34, 28.9, 29.4, 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

указываются статья и законодательный акт, предусматривающие административную ответственность за указанные нарушения

ПОСТАНОВИЛ:

1. Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении Бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3» г. Омска прекратить до передачи дела на рассмотрение за отсутствием состава административного правонарушения

(указать кто привлекается: гражданин либо должностное лицо (указывается должность), фамилия, имя, отчество)
указывается вид наказания: предупреждение или штраф

2. Объявить законному представителю БОУ ДО «ДШИ № 3» г. Омска Громковой Валентине Викторовне

(должность, фамилия и инициалы лица привлекаемого к ответственности, иных заинтересованных лиц)

что в соответствии со ст. ст. 30.1, 30.2 КоАП РФ жалоба на настоящее постановление может быть подана:

- заместителю главного государственного инспектора Омской области по пожарному надзору, по адресу: 644099, г. Омск, ул. Интернациональная, 41;
- главному государственному инспектору Омской области по пожарному надзору, по адресу: 644099, г. Омск, ул. Интернациональная, 41;
- либо в Советский районный суд г. Омска по адресу: 644065, г. Омск, ул. Нефтезаводская, 32 «В».

в соответствии со ст. 30.3 КоАП РФ срок подачи жалобы заканчивается по истечении 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. Постановление вступает в законную силу по истечении вышеуказанного срока. Срок предъявления настоящего постановления к исполнению два года со дня его вступления в законную силу.

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1, 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Дело рассмотрено в присутствии законного представителя юридического лица БОУ ДО «ДШИ № 3» г. Омска Громковой Валентины Викторовны

отсутствие - указать, когда и каким образом, лицо, привлекаемое к административной ответственности было уведомлено о месте и времени

рассмотрения административного дела)


Постановление вынес

(подпись лица, вынесшего постановление)

Юров И.Е.
(расшифровка подписи)

Порядок исполнения постановления разъяснен, копию постановления получил (а):

25.04.2019. 
(дата, подпись лица, в отношении которого
вынесено постановление)


(расшифровка подписи)

Копия постановления направлена _____

(указать дату и регистрационный номер в журнале исходящих

документов, дату, № почтового отделения и № заказного письма)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

644043, г. Омск, ул. Интернациональная, 41.

Тел./факс: 25-65-16, E-mail: kia@ugps.omsk.su

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Советского АО г. Омска

644029, г. Омск, ул. 20-го Партсъезда, 37, тел./факс: 26-94-24

Предписание № 197/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Детская школа

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

искусств № 3» города Омска, директору БОУ ДО «ДШИ № 3» г. Омска Патрашову Б.А.

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора САО г. Омска по
пожарному надзору Бондаренко Константина Валерьевича № 197 от «19» июля 2019, ст. 6.1
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин.
«11» июля 2019 по 12 ч. 00 мин. «25» июля 2019 проведена **внеплановая выездная проверка**
государственным инспектором Советского АО г. Омска по пожарному надзору Реутовой Мариной

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

Васильевой здания и помещений БОУ ДО «ДШИ № 3» г. Омска по адресу: 644089, г. Омск,

наименование объекта надзора и его адрес)

ул. Мамина-Сибиряка, 11.

Совместно с исполняющим обязанности директора БОУ ДО «ДШИ № 3» г. Омска Громковой
Валентиной Викторовной.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по
надзору:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устра- нения нару- шения тре- бования по- жарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнен- ии (указывае- тся только вы- полнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние задвижки с электроприводом установленной на трубопроводе перед насосной установкой (фактически привод электрозадвижки «клинит на закрытие» (согласно протоколу испытаний ООО «ПОЖАРНОЕ ДЕЛО» от 23.06.2016).	п. 59 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012	01.07.2020	
2.	На путях эвакуации в коридорах, не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение.	ст. 52, ст. 53, ч.2 ст. 82, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 СП	01.07.2020	

