



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

644043, г. Омск, ул. Интернациональная, 41.
Тел./факс: 25-65-16, E-mail: kia@ugps.omsk.su

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Советского АО г. Омска

644029, г. Омск, ул. 20-го Партсъезда, 37
Тел./факс: 26-94-24, E-mail: ondsao@mail.ru

Предписание № 2/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Детская школа
искусств № 3» города Омска, директору БОУ ДО «ДШИ № 3» г. Омска Патрашову Б.А.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнении распоряжения заместителя главного государственного инспектора САО г. Омска по
пожарному надзору Бесчастных Владимира Ивановича № 2 от «10» января 2018, ст. 6 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. "17" января
2018 по 12 ч. 00 мин., "25" января 2018 проведена **плановая выездная проверка** по надзору
государственным инспектором Советского АО г. Омска по пожарному надзору Шарыповым
Алексеем Сергеевичем территории, зданий и помещений БОУ ДО «ДШИ № 3» г. Омска по адресу:
644089, г. Омск, ул. Мамина-Сибиряка, 11.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование
объекта надзора и его адрес)

совместно с директором БОУ ДО «ДШИ № 3» г. Омска Патрашовым Борисом Ароновичем,
заместителем директора БОУ ДО «ДШИ № 3» г. Омска по АХД Громковой Валентиной
Викторовной.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по
надзору:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устра- нения нару- шения тре- бования по- жарной безопасности	Отметка (подпись) о выполни- нии (указыва- ется только вы- полнение
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии (в журнале № 1 регистрации работ по техническому обслуживанию КУ г. Омска «ЦТО ПБ» 11.01.2018 сделана запись о том, что СОУЭ восстановлению не подлежит, так как требуется новый монтаж).	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.	01.07.2019	хавр НО, НС 1эта
2.	Автоматическая пожарная сигнализация частично находится в неисправном состоянии (в журнале № 1 регистрации	п. 61, п. 63 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.	01.09.2019	визм

	работ по техническому обслуживанию КУ г. Омска «ЦТО ПБ» 11.01.2018 сделана запись о том, что шлейфы пожарной сигнализации № 3 и № 7 отключены, в связи с проведением ремонтных работ в помещении).			
3.	Руководитель не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами (фактически в пожарном шкафу № 2 и № 17 отсутствует пожарный рукав, ручной пожарный ствол).	п. 57 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.	01.07.2019	Всего
4.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние задвижки с электроприводом установленной на трубопроводе перед насосной установкой (фактически привод электрозадвижки «клинит на закрытие» (согласно протоколу испытаний ООО «ПОЖАРНОЕ ДЕЛО» от 23.06.2016).	п. 59 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г..	01.07.2019	—
5.	На путях эвакуации в коридорах, не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение.	ст. 52, ст. 53, ч.2 ст. 82, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.	01.07.2019	—

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Мероприятие по надзору проводил:


Государственный инспектор ТОНД и ПР САО г. Омска
по пожарному надзору А.С. Шарыпов


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



"25" января 2018 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

"25" января 2018 г.